



ダイキン工業株式会社

建築用 塗装仕様書 (23-1)

仕様名称：水性ふつ素樹脂塗料 複層仕上げ（改修）

適用箇所：コンクリート・モルタル壁

材 料：ゼッフル塗料 微弹性フィラー

(1) 液性微弾性フィラー：JIS A 6909 可とう形改修塗材 E 相当)

アクアゼッフル塗料 中塗り（水性ふつ素樹脂塗料用中塗）

アクアゼッフル塗料 上塗り（2液水性ふっ素樹脂塗料）

工程	塗料名	希釈率 (%)	塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C)	塗装方法
下地調整	既存塗膜の脆弱部分を完全に除去し、必要に応じてポリマーセメントモルタル等による補修または既存塗膜のパターン修復を実施する。 高圧水洗にてほこり、汚れ、チョーキング層の除去を行う。				
主材塗り	セッフル塗料 微弾性フラー (16kg)	1~3 水	1.0~1.5	16時間以上 7日以内	多孔質ローラー
中塗り	アカセッフル塗料 中塗り (15kg)	5~15 水	0.12~0.15	3時間以上 7日以内	はけ・ローラー
		10~20 水			スプレー
上塗り	アカセッフル塗料 上塗り (主剤 15kg : 硬化剤 1kg)	0~5 水	0.12~0.15	—	はけ・ローラー
		5~15 水			スプレー

2013年5月14日作成